

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 23/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,05	3,01	0,01	0,03						1	1	1		0,76	0,77
	01:00	2,71	2,69	0,00	0,02						1		1		0,94	0,93
	02:00	2,52	2,50	0,01	0,02						1		1		0,78	0,77
	03:00	2,38	2,23	0,13	0,02						1		1		0,63	0,64
	04:00	2,37	2,04	0,31	0,02								1		0,83	0,83
	05:00	2,33	1,76	0,55	0,02								1		0,81	0,81
	06:00	2,41	1,71	0,68	0,02								1		0,84	0,84
	07:00	2,61	1,77	0,81	0,02								1		0,91	0,91
	08:00	2,85	1,93	0,89	0,02						1		1		0,98	0,98
	09:00	2,93	1,84	0,83	0,27						1		1		0,91	0,90
	10:00	2,98	1,83	0,63	0,52						1		1		0,64	0,79
	11:00	2,97	1,40	0,84	0,72		1								0,87	0,98
	12:00	2,83	1,18	0,73	0,92		1								0,75	0,96
	13:00	2,95	1,21	0,73	1,01		1								0,75	0,97
	14:00	2,88	1,15	0,73	1,00		1								0,75	0,90
	15:00	2,84	1,12	0,73	0,98		1								0,75	0,88
	16:00	2,93	1,12	0,73	1,08		1								0,75	0,91
	17:00	3,18	1,15	0,73	1,30		1								0,75	0,93
	18:00	3,62	1,40	0,63	1,59		1								0,75	0,98
	19:00	3,99	1,60	0,48	1,91		1								0,75	0,98
	20:00	4,05	1,45	0,58	2,02		1								0,75	0,98
	21:00	3,91	1,45	0,73	1,73		1								0,75	0,98
	22:00	3,65	1,58	0,73	1,33		1								0,75	0,99
	23:00	3,23	2,04	0,73	0,46		1				1				0,75	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 10:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης