

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 23/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,71	2,06	0,15	0,50						1		1		0,63	0,62
	01:00	2,42	2,26	0,15	0,01						1		1		0,64	0,64
	02:00	2,34	1,86	0,48	0,00								1		0,75	0,76
	03:00	2,18	1,72	0,45	0,00								1		0,76	0,76
	04:00	2,17	1,73	0,44	0,00								1		0,76	0,76
	05:00	2,14	1,65	0,49	0,00								1		0,75	0,75
	06:00	2,20	1,64	0,56	0,01								1		0,77	0,77
	07:00	2,44	1,71	0,73	0,00								1		0,85	0,85
	08:00	2,59	1,92	0,66	0,00						1		1		0,89	0,89
	09:00	2,79	2,06	0,72	0,01						1		1		0,97	0,97
	10:00	2,78	1,96	0,80	0,02						1		1		0,97	0,97
	11:00	2,83	2,17	0,64	0,02						1		1		0,97	0,97
	12:00	2,89	2,22	0,65	0,02						1		1		0,98	0,98
	13:00	2,86	2,27	0,57	0,02						1		1		0,98	0,98
	14:00	2,87	2,21	0,65	0,01						1		1		0,98	0,97
	15:00	2,86	2,13	0,72	0,00						1		1		0,97	0,97
	16:00	2,70	1,88	0,80	0,02								1		0,83	0,94
	17:00	2,67	1,86	0,79	0,02								1		0,81	0,95
	18:00	2,78	1,62	0,79	0,37								1		0,81	0,97
	19:00	3,03	1,58	0,79	0,66								1		0,81	0,98
	20:00	3,35	1,55	0,79	1,00								1		0,81	0,98
	21:00	3,35	1,55	0,79	1,00								1		0,81	0,98
	22:00	3,19	1,60	0,78	0,80								1		0,81	0,99
	23:00	2,87	1,65	0,79	0,44								1		0,81	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 16:15 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης