

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 23/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,39	2,20	0,19	0,00	1						1			0,44	0,99
	01:00	2,23	2,21	0,02	0,00	1						1			0,44	0,96
	02:00	2,06	2,05	0,00	0,01	1						1			0,44	0,87
	03:00	2,03	2,03	0,00	0,00	1						1			0,44	0,83
	04:00	1,97	1,94	0,03	0,00	1						1			0,44	0,79
	05:00	1,98	1,96	0,03	0,00	1									0,44	0,81
	06:00	2,15	2,15	0,01	0,00	1						1			0,44	0,85
	07:00	2,35	2,34	0,01	0,00	1						1			0,44	0,96
	08:00	2,53	2,53	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,64	2,64	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,69	2,69	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,77	2,77	0,00	0,00	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,75	2,75	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	13:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1					1	1		1	0,38	0,75
	14:00	2,86	2,86	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	15:00	2,71	2,71	0,00	0,01	1					1	1			0,44	0,96
	16:00	2,59	2,57	0,02	0,01	1						1			0,44	0,98
	17:00	2,72	2,67	0,04	0,01	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,84	2,75	0,09	0,00	1						1			0,44	0,99
	19:00	2,99	2,95	0,03	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	20:00	3,13	3,13	0,01	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	3,22	3,20	0,01	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	2,91	2,91	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	2,71	2,71	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,95

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Ανένταξη της G1 από τις 13:05 - 13:22 για εργασίες στην μονάδα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης