

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 23/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,97	2,14	0,42	0,41		1					1			0,44	0,99
	01:00	2,72	2,16	0,42	0,14		1					1			0,44	0,99
	02:00	2,51	2,09	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	03:00	2,43	2,00	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,38	1,95	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,38	1,96	0,42	0,00		1					1			0,43	0,98
	06:00	2,44	2,01	0,42	0,00		1					1			0,44	0,98
	07:00	2,66	2,24	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	2,97	2,55	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	09:00	3,12	2,70	0,42	0,00		1				1	1			0,43	0,99
	10:00	3,25	2,83	0,42	0,00		1				1	1			0,44	0,99
	11:00	3,43	3,00	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,55	2,94	0,42	0,20		1	1							0,44	0,99
	13:00	3,59	2,77	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,65	2,83	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,52	2,70	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,39	2,57	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98
	17:00	3,42	2,61	0,42	0,40		1	1							0,44	0,98
	18:00	3,62	2,60	0,42	0,60		1	1							0,44	0,98
	19:00	3,72	2,50	0,42	0,80		1	1							0,44	0,97
	20:00	3,88	2,47	0,42	1,00		1	1							0,44	0,96
	21:00	4,16	2,75	0,42	1,00		1	1							0,44	0,99
	22:00	3,91	2,52	0,42	0,97		1	1							0,44	0,98
	23:00	3,54	2,52	0,42	0,60		1	1							0,44	0,97

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης