

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 24/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,97	1,29	0,06	1,62		1								0,99	0,83
	01:00	2,58	1,15	0,11	1,32		1								0,99	0,77
	02:00	2,40	1,15	0,12	1,13		1								0,99	0,69
	03:00	2,28	1,20	0,14	0,93		1								0,99	0,75
	04:00	2,28	1,28	0,17	0,83		1								0,99	0,77
	05:00	2,30	1,23	0,24	0,83		1								0,99	0,77
	06:00	2,51	1,18	0,30	1,02		1								0,99	0,78
	07:00	2,91	1,22	0,38	1,32		1								0,99	0,83
	08:00	3,10	1,23	0,43	1,44		1								0,99	0,86
	09:00	3,37	1,48	0,47	1,43		1								0,99	0,92
	10:00	3,51	1,47	0,40	1,64		1								0,99	0,92
	11:00	3,57	1,40	0,45	1,73		1								0,99	0,91
	12:00	3,67	1,29	0,55	1,83		1								0,99	0,90
	13:00	3,65	1,19	0,54	1,93		1								0,99	0,89
	14:00	3,55	1,11	0,62	1,82		1								0,99	0,88
	15:00	3,56	1,26	0,51	1,79		1								0,99	0,89
	16:00	3,79	1,32	0,36	2,11		1								0,99	0,90
	17:00	4,03	1,19	0,66	2,18		1								0,99	0,90
	18:00	4,45	1,46	0,35	2,64		1								0,95	0,93
	19:00	4,52	1,30	0,29	2,93		1								0,85	0,90
	20:00	4,31	1,23	0,43	2,65		1								0,85	0,90
	21:00	4,04	1,23	0,51	2,30		1								0,85	0,89
	22:00	3,74	1,16	0,38	2,21		1								0,85	0,86
	23:00	3,40	1,19	0,19	2,03		1								0,85	0,84

Παρατηρήσεις

Από τις 18:35 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης