

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,66	1,62	0,68	1,37		1								0,69	0,99
	01:00	3,32	1,57	0,68	1,07		1								0,69	0,99
	02:00	3,09	1,50	0,68	0,91		1								0,69	0,99
	03:00	2,96	1,57	0,68	0,71		1								0,69	0,99
	04:00	2,91	1,52	0,67	0,71		1								0,69	0,99
	05:00	2,92	1,52	0,68	0,71		1								0,70	0,99
	06:00	3,19	1,71	0,67	0,81		1								0,75	0,99
	07:00	3,66	1,78	0,60	1,28		1								0,75	0,99
	08:00	3,92	1,70	0,38	1,83		1								0,75	0,98
	09:00	3,99	1,60	0,48	1,91		1								0,76	0,98
	10:00	4,04	1,55	0,47	2,01		1								0,98	0,98
	11:00	3,97	1,34	0,51	2,11		1								0,94	0,94
	12:00	3,95	1,28	0,46	2,21		1								0,91	0,90
	13:00	4,04	1,33	0,49	2,22		1								0,93	0,93
	14:00	4,27	1,55	0,51	2,21		1								0,98	0,98
	15:00	4,10	1,34	0,54	2,22		1								0,95	0,95
	16:00	4,23	1,49	0,52	2,22		1								0,98	0,98
	17:00	4,65	1,64	0,53	2,49		1								0,98	0,98
	18:00	5,16	1,67	0,56	2,93		1								0,98	0,98
	19:00	5,51	1,89	0,37	3,24		1				1				0,96	0,96
	20:00	5,48	1,87	0,37	3,24		1				1				0,93	0,93
	21:00	5,11	1,82	0,29	3,00		1				1				0,89	0,89
	22:00	4,60	1,98	0,11	2,51		1				1				0,90	0,90
	23:00	4,21	1,82	0,02	2,36		1								0,94	0,93

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης