

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,76	1,99	0,73	0,03		1				1				0,75	0,97
	01:00	2,48	2,15	0,32	0,02		1				1				0,75	0,92
	02:00	2,29	1,77	0,49	0,02		1				1				0,77	0,82
	03:00	2,23	1,47	0,75	0,02		1								0,78	0,78
	04:00	2,23	1,43	0,78	0,02		1								0,78	0,78
	05:00	2,27	1,46	0,79	0,02		1								0,79	0,79
	06:00	2,43	1,56	0,84	0,02		1								0,85	0,85
	07:00	2,69	1,74	0,93	0,02		1								0,94	0,94
	08:00	2,94	1,59	0,97	0,37		1								0,98	0,98
	09:00	2,94	1,29	0,97	0,67		1								0,99	0,99
	10:00	3,01	1,31	0,97	0,72		1								0,99	0,99
	11:00	3,06	1,36	0,97	0,72		1								0,99	0,99
	12:00	3,07	1,18	0,97	0,92		1								0,99	0,99
	13:00	3,13	1,34	0,97	0,82		1								0,99	0,99
	14:00	3,24	1,48	0,94	0,82		1								0,99	0,99
	15:00	3,34	1,55	0,86	0,92		1								0,89	0,99
	16:00	3,30	1,64	0,74	0,92		1								0,75	0,99
	17:00	3,51	1,65	0,74	1,12		1								0,75	0,99
	18:00	3,74	1,48	0,75	1,51		1								0,75	0,99
	19:00	4,20	1,66	0,82	1,72		1								0,83	0,99
	20:00	4,20	1,65	0,83	1,72		1								0,84	0,99
	21:00	3,95	1,49	0,83	1,62		1								0,84	0,99
	22:00	3,66	1,40	0,83	1,43		1								0,84	0,99
	23:00	3,23	1,37	0,83	1,03		1								0,84	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 2:30 και από τις 15:50 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης