

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 24/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,62	1,43	0,78	0,41								1		0,81	0,94
	01:00	2,34	1,54	0,78	0,03								1		0,80	0,88
	02:00	2,16	1,57	0,58	0,02						1		1		0,58	0,53
	03:00	2,10	1,36	0,73	0,01								1		0,74	0,76
	04:00	2,06	1,40	0,66	0,01								1		0,72	0,74
	05:00	2,01	1,45	0,54	0,01								1		0,70	0,71
	06:00	2,09	1,70	0,38	0,01								1		0,73	0,74
	07:00	2,22	2,09	0,12	0,00						1		1		0,59	0,59
	08:00	2,62	2,56	0,06	0,00						1		1		0,85	0,86
	09:00	2,84	2,78	0,06	0,01						1	1	1		0,85	0,83
	10:00	3,07	2,85	0,22	0,00						1	1	1		0,81	0,81
	11:00	3,27	2,34	0,24	0,69						1		1		0,78	0,78
	12:00	3,09	1,96	0,45	0,68						1		1		0,84	0,84
	13:00	2,98	1,55	0,84	0,59								1		0,86	0,81
	14:00	2,90	1,85	0,40	0,65	1									0,41	0,75
	15:00	2,72	1,53	0,47	0,72	1									0,47	0,95
	16:00	2,71	1,60	0,38	0,73	1									0,39	0,94
	17:00	2,72	1,69	0,32	0,70	1									0,33	0,95
	18:00	2,87	1,60	0,33	0,93	1									0,34	0,95
	19:00	3,19	1,69	0,36	1,14	1									0,37	0,98
	20:00	3,65	1,79	0,40	1,46	1									0,40	0,99
	21:00	3,71	1,78	0,42	1,51	1									0,42	0,99
	22:00	3,46	1,60	0,45	1,40	1									0,46	0,98
	23:00	3,11	1,87	0,34	0,91	1									0,34	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τη 1:15 και από τις 14:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης