

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 24/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,51	2,51	0,00	0,00	1					1	1			0,44	0,91
	01:00	2,30	2,28	0,02	0,00	1						1			0,44	0,98
	02:00	2,21	2,21	0,00	0,00	1						1			0,44	0,97
	03:00	2,11	2,10	0,01	0,00	1						1			0,44	0,89
	04:00	2,05	2,05	0,00	0,00	1						1			0,44	0,85
	05:00	2,07	2,02	0,05	0,00	1						1			0,44	0,86
	06:00	2,17	2,00	0,17	0,00	1						1			0,44	0,91
	07:00	2,30	2,05	0,24	0,00	1						1			0,44	0,97
	08:00	2,52	2,20	0,32	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,75	2,34	0,41	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,92	2,56	0,37	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	3,06	2,65	0,40	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	12:00	3,04	2,62	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	13:00	3,04	2,62	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	14:00	2,99	2,57	0,42	0,00	1					1	1			0,44	0,98
	15:00	2,90	2,50	0,40	0,00	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,70	2,30	0,41	0,00	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,79	2,37	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,91	2,06	0,41	0,44	1						1			0,44	0,98
	19:00	2,95	2,06	0,39	0,50	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,25	2,27	0,42	0,56	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,28	2,24	0,34	0,70	1						1			0,44	0,99
	22:00	3,05	1,96	0,40	0,69	1						1			0,44	0,98
	23:00	2,76	1,89	0,37	0,50	1						1			0,44	0,96

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Έγινε αίτημα από ΔΕΗΑΝ για παραγωγή του ΥΒΣ κάποιες ώρες, το οποίο έγινε δεκτό.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης