

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 24/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,12	2,68	0,42	0,02		1	1							0,44	0,98
	01:00	2,89	2,47	0,42	0,00		1	1							0,44	0,95
	02:00	2,73	2,31	0,42	0,00		1					1			0,43	0,92
	03:00	2,60	2,18	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,53	2,11	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,52	2,11	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,59	2,18	0,41	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,88	2,47	0,41	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,13	2,79	0,33	0,00		1	1							0,44	0,97
	09:00	3,34	3,07	0,27	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,47	3,25	0,23	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,61	3,43	0,17	0,01		1	1				1			0,44	0,99
	12:00	3,63	3,09	0,18	0,36		1	1							0,44	0,98
	13:00	3,79	3,11	0,27	0,41		1	1							0,44	0,99
	14:00	3,69	2,94	0,35	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,60	3,08	0,11	0,40		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,56	2,91	0,25	0,40		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,56	2,74	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	18:00	3,76	2,74	0,42	0,60		1	1							0,44	0,99
	19:00	3,85	2,63	0,42	0,80		1	1							0,44	0,99
	20:00	3,99	2,76	0,42	0,81		1	1							0,44	0,99
	21:00	4,23	2,81	0,42	1,00		1	1							0,44	0,99
	22:00	3,91	2,68	0,42	0,81		1	1							0,44	0,99
	23:00	3,59	2,68	0,42	0,50		1	1							0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης