

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 25/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,03	1,23	0,34	1,46		1								0,85	0,85
	01:00	2,67	1,16	0,37	1,14		1								0,85	0,80
	02:00	2,47	1,16	0,28	1,03		1								0,85	0,77
	03:00	2,27	1,26	0,17	0,83		1								0,85	0,77
	04:00	2,24	1,41	0,01	0,83		1								0,98	0,79
	05:00	2,29	1,29	0,18	0,83		1								0,99	0,78
	06:00	2,39	1,49	0,07	0,83		1								0,99	0,82
	07:00	2,57	1,53	0,02	1,02		1								0,99	0,85
	08:00	2,91	1,58	0,01	1,32		1								0,99	0,87
	09:00	3,20	1,59	0,00	1,61		1								0,99	0,89
	10:00	3,47	1,61	0,00	1,86		1								0,85	0,85
	11:00	3,54	1,43	0,00	2,11		1								0,81	0,81
	12:00	3,22	1,32	0,07	1,83		1								0,77	0,77
	13:00	3,65	1,34	0,59	1,72		1								0,78	0,95
	14:00	3,59	1,23	0,64	1,72		1								0,69	0,94
	15:00	3,44	1,35	0,64	1,45		1								0,69	0,95
	16:00	3,65	1,70	0,51	1,43		1								0,69	0,99
	17:00	4,06	1,57	0,43	2,06		1								0,69	0,98
	18:00	4,38	1,42	0,46	2,50		1								0,69	0,95
	19:00	4,31	1,25	0,44	2,62		1								0,69	0,90
	20:00	4,13	1,40	0,40	2,34		1								0,69	0,93
	21:00	3,85	1,25	0,49	2,11		1								0,69	0,91
	22:00	3,58	1,32	0,53	1,73		1								0,69	0,94
	23:00	3,30	1,28	0,69	1,34		1								0,69	0,97

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 13:23 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης