

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 25/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,84	1,56	0,83	0,45		1								0,84	0,98
	01:00	2,48	1,63	0,82	0,03		1								0,83	0,88
	02:00	2,43	1,56	0,84	0,02		1								0,85	0,85
	03:00	2,26	1,45	0,78	0,02		1								0,79	0,79
	04:00	2,20	1,41	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	05:00	2,20	1,43	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	06:00	2,29	1,48	0,79	0,02		1								0,80	0,80
	07:00	2,69	1,82	0,85	0,02		1				1				0,93	0,93
	08:00	3,17	2,24	0,92	0,02		1				1				0,98	0,99
	09:00	3,45	2,60	0,82	0,02		1				1				0,99	0,99
	10:00	3,13	2,52	0,59	0,02		1				1	1			0,98	0,98
	11:00	2,64	1,66	0,51	0,46		1								0,88	0,89
	12:00	2,45	1,49	0,44	0,52		1								0,86	0,86
	13:00	2,49	1,49	0,33	0,68		1								0,85	0,86
	14:00	2,59	1,63	0,26	0,70		1								0,90	0,90
	15:00	2,61	1,58	0,31	0,72		1								0,90	0,91
	16:00	2,58	1,31	0,55	0,72		1								0,76	0,90
	17:00	2,64	1,36	0,51	0,77		1								0,66	0,91
	18:00	3,04	1,82	0,11	1,11		1								0,67	0,92
	19:00	3,49	2,00	0,11	1,39		1				1				0,83	0,83
	20:00	3,50	1,98	0,11	1,41		1				1				0,83	0,83
	21:00	3,39	1,76	0,20	1,42		1				1				0,85	0,85
	22:00	3,13	1,39	0,57	1,18		1								0,96	0,96
	23:00	2,79	1,55	0,61	0,63		1								0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 1:30 από τις 16:30 - 19:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης