

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 25/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,72	1,96	0,34	0,42	1					1				0,34	0,85
	01:00	2,35	2,00	0,33	0,01	1					1				0,34	0,79
	02:00	2,24	1,91	0,33	0,00	1									0,34	0,78
	03:00	2,11	1,78	0,34	0,00	1									0,34	0,74
	04:00	2,05	1,72	0,33	0,00	1									0,34	0,72
	05:00	2,10	1,83	0,26	0,00	1									0,34	0,73
	06:00	2,11	1,98	0,12	0,00	1									0,66	0,72
	07:00	2,42	2,37	0,04	0,00	1					1				0,83	0,84
	08:00	2,59	2,59	0,00	0,00	1					1				0,90	0,90
	09:00	2,62	2,62	0,00	0,00	1					1				0,92	0,92
	10:00	2,71	2,71	0,00	0,00	1					1				0,95	0,95
	11:00	2,72	2,70	0,03	0,00	1					1				0,95	0,94
	12:00	2,71	2,70	0,01	0,00	1					1	1			0,83	0,80
	13:00	2,88	2,88	0,00	0,00	1					1	1			0,85	0,86
	14:00	2,85	2,81	0,05	0,00	1					1	1			0,82	0,83
	15:00	2,81	2,46	0,16	0,19	1					1	1			0,82	0,82
	16:00	2,62	1,74	0,18	0,71	1					1				0,82	0,81
	17:00	2,63	1,44	0,19	1,00	1									0,81	0,80
	18:00	2,81	1,35	0,18	1,28	1									0,78	0,77
	19:00	3,04	1,42	0,08	1,54	1									0,79	0,79
	20:00	3,47	1,52	0,06	1,90	1									0,84	0,84
	21:00	3,54	1,55	0,09	1,90	1									0,87	0,87
	22:00	3,25	1,54	0,06	1,65	1									0,84	0,84
	23:00	2,98	2,04	0,01	0,92	1					1				0,80	0,80

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 6:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης