

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 25/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,53	1,69	0,34	0,50	1									0,44	0,92
	01:00	2,37	1,83	0,42	0,12	1						1			0,44	0,95
	02:00	2,24	1,83	0,40	0,00	1						1			0,44	0,93
	03:00	2,15	1,72	0,42	0,00	1									0,44	0,84
	04:00	2,13	1,72	0,42	0,00	1									0,44	0,84
	05:00	2,07	1,65	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	06:00	2,13	1,71	0,42	0,00	1							1		0,44	0,84
	07:00	2,23	1,61	0,42	0,19	1									0,44	0,86
	08:00	2,43	1,69	0,42	0,33	1									0,44	0,90
	09:00	2,68	1,73	0,42	0,53	1									0,44	0,95
	10:00	2,86	1,78	0,42	0,66	1									0,44	0,98
	11:00	3,10	1,89	0,42	0,80	1						1			0,44	0,96
	12:00	3,27	2,08	0,40	0,80	1						1			0,44	0,98
	13:00	3,35	2,24	0,31	0,80	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,14	2,14	0,20	0,80	1						1			0,44	0,97
	15:00	3,00	2,04	0,16	0,80	1						1			0,34	0,96
	16:00	3,06	2,09	0,17	0,80	1						1			0,24	0,97
	17:00	2,91	1,91	0,21	0,80	1						1			0,24	0,87
	18:00	2,99	2,07	0,11	0,80	1						1			0,24	0,93
	19:00	3,14	2,32	0,02	0,80	1						1			0,39	0,98
	20:00	3,33	2,57	0,06	0,69	1					1	1			0,44	0,95
	21:00	3,24	2,63	0,20	0,40	1					1	1			0,44	0,98
	22:00	2,94	2,53	0,00	0,40	1					1	1			0,44	0,92
	23:00	2,62	2,16	0,06	0,40	1					1	1			0,44	0,92

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Έγινε αίτημα από ΔΕΗΑΝ για παραγωγή του ΥΒΣ κάποιες ώρες, το οποίο έγινε δεκτό. Από τις 15:50 - 19:15 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης