

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 25/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,29	2,86	0,42	0,01		1	1							0,44	0,99
	01:00	3,09	2,67	0,42	0,00		1	1							0,44	0,99
	02:00	2,93	2,51	0,42	0,00		1	1							0,44	0,97
	03:00	2,78	2,36	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	04:00	2,70	2,28	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	05:00	2,68	2,26	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	06:00	2,71	2,29	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	07:00	2,93	2,51	0,42	0,00		1					1			0,44	0,99
	08:00	3,27	2,87	0,40	0,00		1	1				1			0,44	0,98
	09:00	3,48	3,13	0,35	0,00		1	1							0,44	0,99
	10:00	3,65	3,30	0,35	0,00		1	1							0,44	0,99
	11:00	3,79	3,47	0,32	0,00		1	1							0,44	0,99
	12:00	3,93	3,24	0,33	0,37		1	1							0,44	0,99
	13:00	4,08	3,34	0,34	0,40		1	1							0,44	0,99
	14:00	4,08	3,35	0,34	0,40		1	1							0,44	0,99
	15:00	3,87	3,06	0,41	0,40		1	1							0,44	0,99
	16:00	3,83	3,03	0,40	0,40		1	1							0,44	0,99
	17:00	3,89	3,08	0,41	0,40		1	1							0,44	0,99
	18:00	4,09	3,27	0,42	0,40		1	1							0,44	0,99
	19:00	4,13	3,62	0,42	0,09		1	1					1		0,44	0,99
	20:00	4,34	3,67	0,42	0,25		1	1					1		0,44	0,99
	21:00	4,50	3,69	0,41	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	22:00	4,32	3,53	0,39	0,40		1	1					1		0,44	0,99
	23:00	4,12	3,41	0,39	0,33		1	1					1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης