

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 26/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,99	1,51	0,64	0,85		1								0,69	0,98
	01:00	2,68	1,43	0,66	0,58		1								0,69	0,93
	02:00	2,48	1,39	0,67	0,43		1								0,69	0,87
	03:00	2,37	1,23	0,72	0,43		1								0,74	0,83
	04:00	2,36	1,26	0,66	0,43		1								0,82	0,82
	05:00	2,38	1,20	0,75	0,43		1								0,83	0,83
	06:00	2,45	1,32	0,80	0,33		1								0,85	0,86
	07:00	2,62	1,38	0,72	0,52		1								0,78	0,93
	08:00	2,86	1,66	0,67	0,53		1								0,69	0,98
	09:00	3,02	1,73	0,42	0,86		1								0,69	0,98
	10:00	3,09	1,61	0,28	1,20		1								0,69	0,95
	11:00	2,91	1,32	0,10	1,49		1								0,73	0,77
	12:00	2,85	1,10	0,16	1,60		1								0,70	0,70
	13:00	2,94	1,19	0,24	1,51		1								0,74	0,75
	14:00	3,08	1,09	0,30	1,70		1								0,76	0,75
	15:00	3,07	1,09	0,33	1,65		1								0,76	0,79
	16:00	3,22	1,25	0,17	1,80		1								0,77	0,82
	17:00	3,52	1,32	0,03	2,17		1								0,77	0,77
	18:00	4,16	1,43	0,02	2,71		1								0,82	0,83
	19:00	4,42	1,51	0,00	2,90		1								0,86	0,86
	20:00	4,38	1,56	0,01	2,80		1								0,87	0,87
	21:00	4,11	1,47	0,03	2,61		1								0,85	0,85
	22:00	3,76	1,42	0,02	2,32		1								0,82	0,82
	23:00	3,39	1,45	0,00	1,94		1								0,81	0,81

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 00:00 - 03:35, από τις 07:25 - 11:13 και από τις 15:30 - 17:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης