

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,48	1,64	0,08	1,76		1								0,89	0,89
	01:00	3,07	1,73	0,02	1,32		1								0,88	0,88
	02:00	2,89	1,66	0,02	1,21		1								0,85	0,84
	03:00	2,72	1,71	0,00	1,01		1								0,84	0,84
	04:00	2,67	1,66	0,00	1,01		1								0,82	0,82
	05:00	2,72	1,72	0,00	1,00		1								0,83	0,83
	06:00	2,96	1,80	0,02	1,13		1								0,90	0,90
	07:00	3,55	1,79	0,07	1,69		1								0,92	0,91
	08:00	3,95	1,75	0,03	2,16		1								0,91	0,91
	09:00	4,21	1,72	0,03	2,46		1								0,90	0,90
	10:00	4,23	1,71	0,02	2,50		1								0,91	0,91
	11:00	4,13	1,54	0,12	2,46		1								0,88	0,88
	12:00	4,06	1,56	0,17	2,33		1								0,91	0,91
	13:00	4,00	1,45	0,13	2,42		1								0,87	0,87
	14:00	4,00	1,63	0,14	2,22		1								0,92	0,92
	15:00	3,87	1,39	0,16	2,32		1								0,85	0,85
	16:00	3,96	1,47	0,14	2,35		1								0,87	0,87
	17:00	4,32	1,58	0,12	2,61		1								0,90	0,90
	18:00	4,85	1,57	0,19	3,09		1								0,92	0,92
	19:00	5,19	1,55	0,22	3,42		1								0,94	0,94
	20:00	5,04	1,40	0,22	3,42		1								0,90	0,90
	21:00	4,79	1,41	0,35	3,04		1								0,93	0,93
	22:00	4,52	1,31	0,55	2,67		1								0,94	0,96
	23:00	4,02	1,32	0,42	2,28		1								0,70	0,93

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 22:56 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης