

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,54	1,24	0,88	0,43		1								0,89	0,89
	01:00	2,28	1,47	0,79	0,03		1								0,80	0,80
	02:00	2,20	1,42	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	03:00	2,07	1,32	0,72	0,02		1								0,72	0,72
	04:00	2,09	1,47	0,59	0,02		1								0,73	0,73
	05:00	2,05	1,68	0,35	0,02		1								0,72	0,72
	06:00	2,18	1,77	0,39	0,02		1								0,76	0,76
	07:00	2,48	1,87	0,59	0,02		1				1				0,87	0,87
	08:00	2,63	2,10	0,51	0,02		1				1				0,92	0,92
	09:00	2,78	2,24	0,53	0,02		1				1				0,97	0,97
	10:00	2,62	1,92	0,69	0,02		1				1				0,92	0,91
	11:00	2,45	1,62	0,80	0,02		1								0,86	0,86
	12:00	2,75	1,97	0,76	0,02		1				1				0,95	0,96
	13:00	2,85	1,97	0,85	0,02		1				1				0,98	0,98
	14:00	2,87	1,93	0,92	0,02		1				1				0,98	0,98
	15:00	2,85	1,87	0,96	0,02		1				1				0,98	0,98
	16:00	2,65	2,05	0,58	0,02		1				1				0,93	0,93
	17:00	2,69	2,42	0,25	0,02		1				1				0,93	0,93
	18:00	3,14	2,53	0,59	0,02		1				1				0,99	0,99
	19:00	3,66	2,88	0,76	0,02		1				1	1			0,81	0,99
	20:00	3,79	2,99	0,77	0,02		1				1	1			0,79	0,99
	21:00	3,60	2,81	0,77	0,02		1				1	1			0,79	0,99
	22:00	3,20	2,41	0,77	0,02		1				1				0,79	0,99
	23:00	2,83	2,06	0,75	0,02		1					1				0,79

Παρατηρήσεις

Από τις 19:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης