

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 26/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,74	2,32	0,00	0,42	1					1				0,86	0,86
	01:00	2,41	2,39	0,01	0,01	1					1				0,83	0,84
	02:00	2,21	2,13	0,07	0,00	1					1				0,71	0,71
	03:00	2,13	2,13	0,00	0,00	1					1				0,60	0,60
	04:00	2,11	2,11	0,00	0,00	1					1				0,59	0,59
	05:00	2,07	2,07	0,00	0,00	1					1				0,55	0,54
	06:00	2,15	2,15	0,00	0,00	1					1				0,61	0,62
	07:00	2,32	2,32	0,00	0,00	1					1				0,78	0,78
	08:00	2,48	2,47	0,01	0,00	1					1				0,86	0,86
	09:00	2,63	2,56	0,07	0,00	1					1				0,91	0,91
	10:00	2,73	2,66	0,06	0,00	1					1				0,95	0,95
	11:00	2,72	2,63	0,08	0,00	1					1				0,95	0,95
	12:00	2,83	2,63	0,15	0,05	1					1				0,97	0,97
	13:00	2,88	2,42	0,16	0,30	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,72	2,15	0,27	0,30	1					1				0,92	0,92
	15:00	2,72	2,05	0,36	0,30	1					1				0,91	0,91
	16:00	2,65	1,67	0,33	0,65	1									0,84	0,86
	17:00	2,72	1,59	0,14	0,99	1									0,85	0,85
	18:00	2,88	1,63	0,05	1,20	1									0,84	0,85
	19:00	3,00	1,59	0,01	1,40	1									0,82	0,83
	20:00	3,48	1,76	0,02	1,70	1									0,86	0,85
	21:00	3,49	1,79	0,00	1,70	1					1				0,73	0,72
	22:00	3,33	2,03	0,00	1,31	1					1				0,81	0,81
	23:00	3,03	2,21	0,00	0,82	1					1				0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης