

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 26/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,43	1,94	0,27	0,23	1						1			0,44	0,95
	01:00	2,20	1,82	0,38	0,00	1						1			0,44	0,91
	02:00	2,13	1,70	0,42	0,01	1						1			0,44	0,85
	03:00	2,05	1,62	0,42	0,01	1						1			0,44	0,80
	04:00	2,07	1,65	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	05:00	2,07	1,64	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	06:00	2,14	1,71	0,42	0,01	1									0,44	0,84
	07:00	2,40	1,97	0,42	0,01	1									0,44	0,94
	08:00	2,64	2,19	0,42	0,02	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,86	2,41	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,88	2,43	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,84	2,40	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,86	2,41	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	13:00	2,88	2,44	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	14:00	2,80	2,35	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	15:00	2,77	2,32	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,58	2,13	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,60	2,15	0,41	0,03	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,70	2,25	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	19:00	2,92	2,46	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,18	2,73	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,35	2,90	0,42	0,03	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,10	2,64	0,42	0,03	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	2,74	2,29	0,42	0,03	1					1	1			0,44	0,96

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης