

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 27/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,93	1,38	0,01	1,54		1								0,76	0,76
	01:00	2,61	1,34	0,03	1,23		1								0,71	0,71
	02:00	2,40	1,47	0,00	0,93		1								0,72	0,72
	03:00	2,25	1,70	0,02	0,54		1								0,79	0,79
	04:00	2,23	1,68	0,02	0,53		1								0,78	0,78
	05:00	2,27	1,72	0,02	0,53		1								0,79	0,80
	06:00	2,54	1,62	0,07	0,85		1								0,79	0,79
	07:00	2,96	1,73	0,02	1,20		1								0,87	0,87
	08:00	3,10	1,44	0,04	1,61		1								0,80	0,79
	09:00	3,19	1,23	0,14	1,83		1								0,77	0,77
	10:00	3,09	1,11	0,06	1,92		1								0,71	0,71
	11:00	3,10	1,07	0,03	2,00		1								0,69	0,69
	12:00	3,08	1,04	0,05	2,00		1								0,68	0,68
	13:00	3,28	1,21	0,07	2,00		1								0,74	0,74
	14:00	3,23	1,13	0,00	2,10		1								0,70	0,70
	15:00	3,29	1,19	0,00	2,10		1								0,72	0,72
	16:00	3,39	1,19	0,00	2,20		1								0,73	0,73
	17:00	3,75	1,25	0,00	2,49		1								0,76	0,76
	18:00	4,37	1,38	0,00	2,99		1								0,83	0,83
	19:00	4,60	1,48	0,00	3,11		1								0,86	0,86
	20:00	4,60	1,49	0,00	3,10		1								0,86	0,86
	21:00	4,30	1,49	0,00	2,81		1								0,85	0,85
	22:00	3,94	1,55	0,00	2,39		1								0,85	0,86
	23:00	3,46	1,54	0,00	1,92		1								0,83	0,84

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης