

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 27/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,42	1,39	0,30	1,73		1								0,54	0,88
	01:00	3,02	1,66	0,13	1,24		1								0,68	0,90
	02:00	2,78	1,69	0,17	0,93		1								0,92	0,92
	03:00	2,64	1,75	0,17	0,73		1								0,92	0,92
	04:00	2,58	1,82	0,07	0,69		1								0,89	0,89
	05:00	2,60	1,76	0,02	0,82		1								0,87	0,87
	06:00	2,86	1,77	0,05	1,04		1								0,92	0,93
	07:00	3,38	1,79	0,11	1,49		1								0,98	0,97
	08:00	3,76	1,77	0,08	1,91		1								0,94	0,94
	09:00	4,15	1,70	0,12	2,33		1								0,93	0,93
	10:00	4,25	1,72	0,11	2,42		1								0,92	0,91
	11:00	4,36	1,73	0,06	2,57		1								0,93	0,92
	12:00	4,40	1,57	0,12	2,71		1								0,91	0,90
	13:00	4,41	1,59	0,29	2,52		1								0,95	0,95
	14:00	4,56	1,70	0,24	2,62		1								0,97	0,96
	15:00	4,56	1,52	0,31	2,72		1								0,94	0,94
	16:00	4,52	1,56	0,23	2,72		1								0,93	0,93
	17:00	4,69	1,54	0,23	2,92		1								0,93	0,93
	18:00	5,05	1,52	0,41	3,12		1								0,96	0,96
	19:00	5,13	1,46	0,54	3,12		1								0,98	0,98
	20:00	5,07	1,55	0,39	3,12		1								0,97	0,97
	21:00	4,84	1,23	0,72	2,89		1								0,97	0,97
	22:00	4,39	1,40	0,55	2,44		1								0,67	0,97
	23:00	3,96	1,56	0,54	1,87		1								0,60	0,97

Παρατηρήσεις

ΕΞεγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 02:00 και από τις 22:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης