

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 27/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,49	1,54	0,72	0,23		1								0,78	0,89
	01:00	2,22	1,43	0,76	0,02		1								0,77	0,84
	02:00	2,10	1,35	0,73	0,02		1								0,74	0,74
	03:00	2,02	1,37	0,63	0,02		1								0,71	0,71
	04:00	1,99	1,34	0,64	0,02		1								0,70	0,70
	05:00	1,97	1,27	0,69	0,02		1								0,69	0,69
	06:00	2,20	1,41	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	07:00	2,43	1,57	0,84	0,02		1								0,85	0,85
	08:00	2,57	1,66	0,89	0,02		1								0,90	0,90
	09:00	2,56	1,65	0,89	0,02		1								0,90	0,90
	10:00	2,45	1,58	0,85	0,02		1								0,86	0,86
	11:00	2,39	1,54	0,83	0,02		1								0,84	0,84
	12:00	2,40	1,55	0,83	0,02		1								0,84	0,84
	13:00	2,46	1,69	0,75	0,02		1								0,79	0,86
	14:00	2,41	1,91	0,48	0,02		1				1				0,49	0,84
	15:00	2,41	1,90	0,49	0,02		1				1				0,49	0,84
	16:00	2,46	1,78	0,66	0,02		1				1				0,67	0,90
	17:00	2,67	1,95	0,70	0,02		1				1				0,72	0,95
	18:00	3,04	2,30	0,71	0,02		1				1				0,72	0,99
	19:00	3,32	2,56	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	20:00	3,41	2,66	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	21:00	3,24	2,49	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	22:00	2,98	2,23	0,73	0,02		1				1				0,75	0,99
	23:00	2,66	1,91	0,73	0,02		1				1				0,75	0,95

Παρατηρήσεις

Μέχρι τις 02:00 και από τη 13:40 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης