

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 27/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,66	2,25	0,00	0,41	1					1				0,79	0,80
	01:00	2,39	2,38	0,00	0,01	1					1				0,81	0,82
	02:00	2,23	2,23	0,00	0,00	1					1				0,71	0,71
	03:00	2,15	2,15	0,00	0,00	1					1				0,62	0,62
	04:00	2,07	2,06	0,00	0,00	1					1				0,56	0,56
	05:00	2,06	2,06	0,00	0,00	1					1				0,53	0,53
	06:00	2,13	2,13	0,00	0,00	1					1				0,60	0,59
	07:00	2,23	2,23	0,01	0,00	1					1				0,69	0,70
	08:00	2,38	2,35	0,03	0,00	1					1				0,83	0,83
	09:00	2,54	2,47	0,06	0,00	1					1				0,88	0,89
	10:00	2,57	2,45	0,12	0,00	1					1				0,90	0,90
	11:00	2,78	2,56	0,10	0,12	1					1				0,97	0,96
	12:00	2,79	2,40	0,09	0,30	1					1				0,95	0,95
	13:00	2,85	2,44	0,11	0,31	1					1				0,98	0,98
	14:00	2,74	1,83	0,23	0,69	1					1				0,81	0,81
	15:00	2,49	1,44	0,30	0,76	1									0,82	0,82
	16:00	2,39	1,33	0,36	0,71	1									0,81	0,81
	17:00	2,46	1,44	0,32	0,70	1									0,79	0,76
	18:00	2,73	1,67	0,36	0,70								1		0,83	0,84
	19:00	2,81	1,67	0,15	0,99								1		0,77	0,77
	20:00	3,15	1,68	0,19	1,29								1		0,82	0,82
	21:00	3,24	1,46	0,49	1,30								1		0,71	0,89
	22:00	3,16	1,83	0,33	1,01								1		0,56	0,96
	23:00	2,85	1,80	0,35	0,71								1		0,57	0,94

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 21:00 - 00:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης