

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 28/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,03	1,52	0,00	1,50		1								0,80	0,79
	01:00	2,68	1,51	0,04	1,13		1								0,78	0,79
	02:00	2,44	1,44	0,06	0,93		1								0,74	0,74
	03:00	2,35	1,36	0,16	0,83		1								0,73	0,73
	04:00	2,31	1,44	0,14	0,73		1								0,75	0,75
	05:00	2,33	1,42	0,19	0,73		1								0,76	0,76
	06:00	2,51	1,43	0,26	0,82		1								0,82	0,82
	07:00	2,90	1,23	0,36	1,31		1								0,81	0,81
	08:00	3,19	1,07	0,59	1,52		1								0,86	0,86
	09:00	3,24	1,08	0,51	1,65		1								0,55	0,85
	10:00	3,07	1,01	0,48	1,58		1								0,49	0,82
	11:00	3,03	1,06	0,57	1,40		1								0,65	0,76
	12:00	3,14	1,16	0,51	1,47		1								0,69	0,84
	13:00	3,31	1,09	0,58	1,64		1								0,69	0,90
	14:00	3,40	1,15	0,62	1,63		1								0,69	0,94
	15:00	3,40	1,10	0,67	1,63		1								0,69	0,94
	16:00	3,50	1,11	0,66	1,73		1								0,69	0,94
	17:00	3,86	1,09	0,67	2,10		1								0,69	0,94
	18:00	4,37	1,18	0,67	2,52		1								0,69	0,96
	19:00	4,54	1,15	0,68	2,72		1								0,69	0,96
	20:00	4,53	1,16	0,91	2,46		1								0,93	0,98
	21:00	4,25	1,16	0,87	2,22		1								0,98	0,98
	22:00	3,84	1,29	0,80	1,74		1								0,82	0,98
	23:00	3,41	1,33	0,79	1,28		1								0,81	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 09:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης