

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,44	1,68	0,53	1,24		1				1				0,60	0,89
	01:00	3,03	1,73	0,47	0,83		1				1				0,60	0,88
	02:00	2,79	1,76	0,41	0,62		1				1				0,60	0,81
	03:00	2,70	1,49	0,58	0,62		1				1				0,60	0,78
	04:00	2,57	1,72	0,23	0,62	1					1				0,60	0,59
	05:00	2,55	1,91	0,03	0,62	1					1				0,60	0,57
	06:00	2,68	2,06	0,00	0,62	1					1				0,67	0,70
	07:00	2,98	1,59	0,00	1,39	1									0,81	0,81
	08:00	3,50	1,68	0,01	1,80	1									0,88	0,88
	09:00	3,80	1,78	0,00	2,02	1									0,92	0,92
	10:00	3,66	1,54	0,00	2,11	1									0,85	0,85
	11:00	3,34	1,37	0,01	1,95	1									0,79	0,79
	12:00	3,29	1,37	0,00	1,91	1									0,78	0,78
	13:00	3,39	1,45	0,00	1,94	1									0,81	0,81
	14:00	3,58	1,37	0,00	2,21	1									0,80	0,80
	15:00	3,53	1,33	0,00	2,20	1									0,78	0,78
	16:00	3,58	1,28	0,00	2,30		1								0,72	0,72
	17:00	3,82	1,22	0,00	2,59		1								0,76	0,76
	18:00	4,22	1,41	0,01	2,79		1								0,82	0,83
	19:00	4,72	1,59	0,04	3,09		1								0,89	0,89
	20:00	4,63	1,56	0,07	3,00		1								0,89	0,89
	21:00	4,43	1,49	0,23	2,71		1								0,91	0,91
	22:00	4,08	1,39	0,28	2,41		1								0,89	0,89
	23:00	3,72	1,39	0,12	2,20		1								0,83	0,83

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 07:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης