

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,35	1,59	0,73	0,02		1								0,75	0,89
	01:00	2,12	1,38	0,72	0,02		1								0,74	0,83
	02:00	2,03	1,31	0,70	0,02		1								0,71	0,79
	03:00	1,97	1,26	0,68	0,02		1								0,69	0,75
	04:00	1,94	1,25	0,67	0,02		1								0,68	0,73
	05:00	1,97	1,27	0,68	0,02		1								0,69	0,74
	06:00	2,10	1,69	0,38	0,02		1								0,73	0,81
	07:00	2,48	2,41	0,05	0,02		1				1				0,79	0,89
	08:00	2,56	2,39	0,14	0,02		1				1				0,89	0,90
	09:00	1,99	1,79	0,18	0,02		1				1				0,61	0,62
	10:00	2,42	2,21	0,18	0,02		1				1				0,57	0,73
	11:00	2,42	2,15	0,24	0,02		1				1				0,49	0,85
	12:00	2,50	2,37	0,11	0,02		1				1				0,49	0,87
	13:00	2,62	2,41	0,19	0,02		1				1				0,49	0,91
	14:00	2,69	2,42	0,25	0,02		1				1				0,49	0,93
	15:00	2,67	2,56	0,09	0,02		1				1				0,49	0,93
	16:00	2,67	2,64	0,00	0,02		1				1				0,49	0,93
	17:00	2,80	2,73	0,06	0,02		1				1	1			0,49	0,95
	18:00	3,01	2,78	0,22	0,02		1				1	1			0,49	0,98
	19:00	3,41	3,20	0,19	0,02		1				1	1			0,49	0,99
	20:00	3,39	3,33	0,04	0,02		1				1	1			0,49	0,99
	21:00	3,19	3,17	0,00	0,02		1				1	1			0,49	0,99
	22:00	3,08	2,98	0,09	0,02		1				1	1	1		0,87	0,97
	23:00	2,77	2,69	0,06	0,02		1				1	1	1		0,81	0,81

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης