

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 28/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,50	1,46	0,39	0,65						1		1		0,45	0,56
	01:00	2,25	1,76	0,48	0,01								1		0,79	0,78
	02:00	2,11	1,52	0,59	0,00								1		0,74	0,74
	03:00	1,99	1,36	0,63	0,01								1		0,69	0,70
	04:00	2,01	1,30	0,70	0,01								1		0,70	0,71
	05:00	2,01	1,31	0,70	0,00								1		0,70	0,70
	06:00	2,12	1,38	0,73	0,01								1		0,74	0,74
	07:00	2,52	1,84	0,68	0,00								1		0,74	0,90
	08:00	2,72	2,04	0,68	0,01						1		1		0,69	0,97
	09:00	2,79	2,10	0,68	0,01						1		1		0,69	0,98
	10:00	2,83	2,13	0,70	0,01	1					1				0,71	0,90
	11:00	2,99	2,25	0,73	0,01	1					1				0,74	0,99
	12:00	2,92	2,18	0,73	0,01	1					1				0,74	0,98
	13:00	2,93	2,20	0,73	0,00	1					1				0,74	0,98
	14:00	2,82	2,28	0,54	0,01	1					1				0,58	0,97
	15:00	2,72	1,88	0,47	0,37	1					1				0,49	0,93
	16:00	2,70	1,82	0,47	0,41	1					1				0,49	0,92
	17:00	2,68	1,64	0,47	0,56	1									0,49	0,94
	18:00	2,95	1,77	0,47	0,71	1									0,49	0,98
	19:00	3,17	1,61	0,47	1,09	1									0,49	0,98
	20:00	3,65	1,82	0,53	1,30	1					1				0,54	0,98
	21:00	3,73	2,11	0,42	1,20	1					1				0,49	0,98
	22:00	3,39	1,92	0,46	1,01	1					1				0,49	0,95
	23:00	3,04	2,05	0,47	0,52	1					1				0,49	0,97

Παρατηρήσεις

Από τις 23:50 - 00:48 πλύσιμο της G8. Από τις 07:30 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης