

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 29/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,92	1,31	0,79	0,81		1								0,81	0,98
	01:00	2,61	1,24	0,80	0,58		1								0,81	0,94
	02:00	2,39	1,41	0,80	0,19		1								0,81	0,89
	03:00	2,28	1,66	0,60	0,03		1								0,68	0,87
	04:00	2,22	1,88	0,31	0,03		1								0,64	0,86
	05:00	2,25	1,83	0,39	0,03		1								0,64	0,86
	06:00	2,44	1,53	0,58	0,33		1								0,64	0,90
	07:00	2,80	1,67	0,49	0,64		1								0,64	0,97
	08:00	2,92	1,28	0,61	1,02		1								0,64	0,96
	09:00	2,94	1,19	0,63	1,12		1								0,64	0,94
	10:00	3,05	1,21	0,62	1,22		1								0,64	0,94
	11:00	2,98	1,13	0,62	1,22		1								0,64	0,93
	12:00	2,87	1,10	0,62	1,15		1								0,64	0,91
	13:00	2,85	1,10	0,62	1,12		1								0,64	0,91
	14:00	2,92	1,18	0,62	1,12		1								0,64	0,93
	15:00	3,00	1,25	0,62	1,12		1								0,64	0,95
	16:00	3,11	1,27	0,62	1,22		1								0,64	0,95
	17:00	3,56	1,45	0,60	1,51		1								0,66	0,97
	18:00	4,11	1,56	0,64	1,91		1								0,69	0,98
	19:00	4,33	1,58	0,74	2,01		1								0,75	0,99
	20:00	4,31	1,43	0,87	2,02		1								0,88	0,99
	21:00	4,05	1,35	0,88	1,82		1								0,89	0,99
	22:00	3,76	1,46	0,88	1,43		1								0,89	0,99
	23:00	3,31	1,46	0,88	0,98		1								0,89	0,99

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε όλη μέρα αστάθεια ανέμου. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης