

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 29/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,48	2,14	0,32	0,02		1				1				0,87	0,87
	01:00	2,25	1,92	0,32	0,02		1				1				0,79	0,79
	02:00	2,08	1,69	0,37	0,02		1								0,73	0,73
	03:00	2,03	1,62	0,40	0,02		1								0,71	0,71
	04:00	1,98	1,92	0,05	0,02		1								0,64	0,64
	05:00	1,99	1,89	0,09	0,02		1				1				0,52	0,52
	06:00	2,06	1,80	0,25	0,02		1				1				0,61	0,61
	07:00	2,24	2,07	0,16	0,02		1				1				0,75	0,75
	08:00	2,42	2,04	0,36	0,02		1				1				0,84	0,84
	09:00	2,60	2,12	0,45	0,02		1				1				0,53	0,91
	10:00	2,70	2,22	0,46	0,02		1				1				0,50	0,94
	11:00	2,68	2,17	0,49	0,02		1				1				0,50	0,94
	12:00	2,61	2,10	0,50	0,02		1				1				0,50	0,91
	13:00	2,84	2,33	0,49	0,02		1				1				0,50	0,97
	14:00	3,03	2,52	0,49	0,02		1				1				0,50	0,99
	15:00	3,07	2,55	0,49	0,02		1				1				0,50	0,99
	16:00	3,03	2,52	0,49	0,02		1				1				0,50	0,99
	17:00	3,00	2,54	0,45	0,02		1				1				0,50	0,99
	18:00	3,19	2,75	0,43	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	19:00	3,57	3,22	0,33	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	20:00	3,52	3,24	0,26	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	21:00	3,39	3,08	0,30	0,02		1				1	1			0,50	0,99
	22:00	3,17	2,78	0,37	0,02		1				1	1			0,50	0,98
	23:00	2,90	2,39	0,49	0,02		1				1				0,50	0,98

Παρατηρήσεις

Από τις 9:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης