

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 29/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,68	1,87	0,47	0,33	1					1				0,49	0,94
	01:00	2,35	1,87	0,47	0,01	1									0,49	0,89
	02:00	2,19	1,71	0,47	0,01	1									0,49	0,85
	03:00	2,08	1,60	0,47	0,00	1									0,49	0,83
	04:00	2,10	1,62	0,47	0,00	1									0,49	0,83
	05:00	2,06	1,58	0,47	0,01	1									0,49	0,82
	06:00	2,18	1,63	0,55	0,00	1									0,56	0,85
	07:00	2,58	2,01	0,58	0,00	1					1				0,59	0,93
	08:00	2,80	2,23	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	09:00	3,01	2,43	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	10:00	3,12	2,55	0,58	0,00	1					1				0,59	0,99
	11:00	3,24	2,80	0,45	0,00	1					1	1			0,47	0,98
	12:00	3,02	2,62	0,40	0,00	1					1	1			0,40	0,96
	13:00	2,95	2,55	0,40	0,00	1					1				0,40	0,98
	14:00	2,95	2,47	0,48	0,00	1					1				0,48	0,98
	15:00	2,80	2,22	0,58	0,00	1					1				0,59	0,97
	16:00	2,73	1,97	0,49	0,28	1					1				0,50	0,95
	17:00	2,73	1,70	0,47	0,56	1									0,49	0,92
	18:00	2,91	1,67	0,54	0,70	1									0,55	0,98
	19:00	3,31	1,84	0,58	0,90	1									0,59	0,99
	20:00	3,79	1,92	0,58	1,29	1									0,59	0,97
	21:00	3,82	1,94	0,58	1,30	1					1				0,59	0,97
	22:00	3,66	1,98	0,57	1,10	1					1				0,59	0,97
	23:00	3,17	1,90	0,56	0,71	1					1				0,59	0,98

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης