

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 29/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,39	1,94	0,42	0,03								1		0,44	0,99
	01:00	2,16	1,72	0,42	0,03								1		0,44	0,99
	02:00	2,07	1,62	0,42	0,02								1		0,44	0,99
	03:00	1,96	1,60	0,34	0,02							1	1		0,35	0,98
	04:00	1,98	1,69	0,26	0,03								1		0,27	0,98
	05:00	1,96	1,51	0,42	0,03								1		0,44	0,99
	06:00	2,14	1,71	0,40	0,02								1		0,44	0,99
	07:00	2,37	2,04	0,30	0,02								1		0,44	0,99
	08:00	2,57	2,24	0,31	0,02							1	1		0,44	0,99
	09:00	2,73	2,34	0,38	0,01							1	1		0,44	0,98
	10:00	2,72	2,39	0,30	0,02							1	1		0,44	0,98
	11:00	2,76	2,48	0,26	0,02			1				1	1		0,44	0,96
	12:00	2,81	2,47	0,32	0,02			1				1	1		0,44	0,84
	13:00	2,83	2,41	0,40	0,02			1					1		0,44	0,94
	14:00	2,79	2,57	0,20	0,02			1					1		0,24	0,99
	15:00	2,63	2,45	0,15	0,02			1					1		0,15	0,83
	16:00	2,56	2,38	0,15	0,02			1					1		0,15	0,70
	17:00	2,61	2,44	0,15	0,02			1					1		0,15	0,64
	18:00	2,78	2,60	0,15	0,02			1					1		0,15	0,75
	19:00	2,99	2,82	0,15	0,02			1					1		0,15	0,87
	20:00	3,19	3,02	0,15	0,02			1					1		0,15	0,97
	21:00	3,36	2,05	0,37	0,95			1					1		0,38	0,98
	22:00	3,09	1,51	0,40	1,18								1		0,44	0,99
	23:00	2,73	1,49	0,41	0,83								1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G8 03:29 - 04:56. Αλλαγή του προγράμματος του ΥΒΣ λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας της G3 μέχρι τις 21:20. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 14:15 - 21:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης