

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 3/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,33	1,60	0,18	1,55	1									0,91	0,91
	01:00	2,96	1,61	0,14	1,21	1									0,89	0,88
	02:00	2,73	1,59	0,32	0,82	1									0,95	0,96
	03:00	2,55	1,32	0,43	0,80	1									0,86	0,86
	04:00	2,44	1,56	0,18	0,70	1									0,85	0,85
	05:00	2,44	1,44	0,30	0,70	1									0,84	0,84
	06:00	2,59	1,45	0,35	0,80	1									0,87	0,88
	07:00	2,77	1,29	0,28	1,20	1									0,29	0,80
	08:00	3,04	1,35	0,29	1,39	1									0,30	0,84
	09:00	3,24	1,26	0,29	1,69	1									0,30	0,83
	10:00	3,48	1,39	0,29	1,81	1									0,30	0,88
	11:00	3,66	1,26	0,30	2,10	1									0,36	0,85
	12:00	3,88	1,46	0,31	2,11	1									0,41	0,92
	13:00	4,05	1,42	0,53	2,10	1									0,59	0,97
	14:00	4,03	1,61	0,29	2,13	1									0,59	0,95
	15:00	3,98	1,56	0,20	2,22	1									0,59	0,92
	16:00	4,10	1,37	0,23	2,50	1									0,59	0,88
	17:00	4,31	1,25	0,53	2,52	1									0,59	0,93
	18:00	4,52	1,32	0,50	2,69	1									0,59	0,94
	19:00	4,61	1,37	0,53	2,71	1									0,59	0,96
	20:00	4,58	1,59	0,38	2,61	1									0,59	0,98
	21:00	4,33	1,36	0,47	2,51	1									0,59	0,94
	22:00	4,00	1,46	0,33	2,21	1									0,59	0,93
	23:00	3,69	1,37	0,51	1,82	1									0,59	0,95

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης