

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 3/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,83	1,25	0,00	1,58	1									0,76	0,76
	01:00	2,53	1,40	0,04	1,09	1									0,76	0,76
	02:00	2,36	1,44	0,12	0,80	1									0,74	0,74
	03:00	2,23	1,39	0,04	0,80	1									0,67	0,67
	04:00	2,23	1,49	0,02	0,72	1									0,71	0,71
	05:00	2,24	1,54	0,00	0,70	1									0,72	0,72
	06:00	2,44	1,56	0,00	0,88	1									0,74	0,74
	07:00	2,86	1,58	0,00	1,27	1									0,83	0,83
	08:00	3,00	1,50	0,00	1,50	1									0,80	0,79
	09:00	2,92	1,21	0,02	1,69	1									0,70	0,70
	10:00	2,99	1,17	0,05	1,77	1									0,70	0,70
	11:00	3,00	1,18	0,02	1,80	1									0,70	0,70
	12:00	2,94	1,04	0,02	1,88	1									0,66	0,66
	13:00	2,99	1,11	0,01	1,88	1									0,67	0,67
	14:00	3,08	1,15	0,03	1,90	1									0,70	0,70
	15:00	2,98	1,05	0,03	1,90	1									0,67	0,67
	16:00	3,15	1,14	0,02	2,00	1									0,70	0,70
	17:00	3,50	1,23	0,08	2,20	1									0,77	0,77
	18:00	4,14	1,38	0,17	2,58	1									0,86	0,86
	19:00	4,28	1,32	0,25	2,70	1									0,88	0,88
	20:00	4,31	1,43	0,18	2,70	1									0,88	0,88
	21:00	4,10	1,55	0,05	2,51	1									0,88	0,88
	22:00	3,78	1,66	0,10	2,02	1									0,91	0,91
	23:00	3,26	1,59	0,06	1,62	1									0,87	0,86

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης