

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 3/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,17	1,24	0,45	1,47		1								0,67	0,87
	01:00	2,84	1,47	0,25	1,12		1								0,59	0,86
	02:00	2,63	1,47	0,23	0,92		1								0,64	0,84
	03:00	2,50	1,51	0,26	0,73		1								0,86	0,86
	04:00	2,45	1,50	0,23	0,72		1								0,83	0,83
	05:00	2,43	1,35	0,35	0,72		1								0,82	0,82
	06:00	2,54	1,49	0,32	0,72		1								0,88	0,88
	07:00	2,71	1,05	0,45	1,21		1								0,77	0,78
	08:00	3,04	1,44	0,40	1,20		1								0,91	0,91
	09:00	3,52	1,32	0,58	1,62		1								0,95	0,94
	10:00	3,77	1,42	0,66	1,70		1								0,98	0,98
	11:00	3,72	1,33	0,69	1,70		1								0,88	0,98
	12:00	3,60	1,34	0,67	1,59		1								0,69	0,98
	13:00	3,52	1,22	0,68	1,62		1								0,69	0,96
	14:00	3,29	1,08	0,67	1,54		1								0,69	0,93
	15:00	3,08	0,98	0,68	1,42		1								0,69	0,91
	16:00	3,08	1,08	0,68	1,32		1								0,69	0,93
	17:00	3,43	1,22	0,69	1,52		1								0,70	0,96
	18:00	3,81	1,42	0,75	1,64		1								0,76	0,98
	19:00	4,21	1,69	0,80	1,72		1								0,81	0,99
	20:00	4,37	1,75	0,80	1,82		1								0,81	0,99
	21:00	4,29	1,58	0,80	1,92		1								0,81	0,99
	22:00	4,09	1,37	0,80	1,92		1								0,81	0,99
	23:00	3,71	1,22	0,96	1,53		1								0,97	0,99

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 00:16 - 02:46 και από τις 11:39 έως τις 23:00 επικτατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης