

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 3/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,95	2,25	0,68	0,02	1	1								0,71	0,87
	01:00	2,55	1,94	0,59	0,02		1				1				0,62	0,74
	02:00	2,31	1,57	0,72	0,02		1				1				0,80	0,80
	03:00	2,28	1,64	0,63	0,02		1								0,80	0,80
	04:00	2,23	1,49	0,73	0,02		1								0,79	0,78
	05:00	2,27	1,47	0,78	0,02		1								0,80	0,80
	06:00	2,42	1,80	0,61	0,02		1				1				0,78	0,89
	07:00	2,70	2,21	0,48	0,02	1					1				0,50	0,82
	08:00	3,02	2,58	0,41	0,02	1					1				0,54	0,99
	09:00	3,06	2,71	0,34	0,02	1					1				0,57	0,99
	10:00	3,09	2,65	0,43	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	11:00	3,15	2,74	0,39	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	12:00	3,26	2,78	0,46	0,02	1					1	1	1		0,57	0,99
	13:00	3,29	2,83	0,44	0,02	1					1	1	1		0,57	0,99
	14:00	3,28	2,83	0,43	0,02	1					1	1			0,57	0,98
	15:00	3,13	2,63	0,49	0,02	1					1				0,57	0,99
	16:00	3,09	2,61	0,46	0,02	1					1				0,57	0,99
	17:00	3,32	2,78	0,53	0,02	1					1				0,57	0,99
	18:00	3,77	3,23	0,52	0,02	1					1	1			0,57	0,99
	19:00	3,99	3,33	0,49	0,17	1					1	1			0,57	0,99
	20:00	4,35	3,03	0,56	0,75	1					1	1			0,65	0,99
	21:00	4,11	2,58	0,62	0,91	1						1			0,69	0,99
	22:00	3,76	2,40	0,64	0,72	1						1			0,69	0,99
	23:00	3,40	2,47	0,59	0,34	1						1			0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Πλύσιμο της G1 στο διάστημα 00:40-01:30. Από τις 06:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης