

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 3/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,52	2,16	0,37	0,00	1						1			0,44	0,92
	01:00	2,33	2,01	0,31	0,00	1						1			0,44	0,98
	02:00	2,17	1,78	0,39	0,00	1						1			0,44	0,88
	03:00	2,11	1,70	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	04:00	2,12	1,70	0,42	0,00	1									0,44	0,84
	05:00	2,08	1,66	0,42	0,00	1									0,44	0,83
	06:00	2,22	1,80	0,42	0,00	1									0,44	0,86
	07:00	2,46	2,04	0,42	0,00	1						1			0,44	0,98
	08:00	2,71	2,29	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	09:00	2,88	2,46	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	10:00	2,90	2,48	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,90	2,48	0,42	0,00	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,95	2,56	0,39	0,00	1						1			0,44	0,99
	13:00	3,02	2,65	0,37	0,00	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,00	2,61	0,39	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	15:00	2,76	2,35	0,40	0,00	1					1				0,44	0,97
	16:00	2,69	2,28	0,42	0,00	1					1				0,44	0,96
	17:00	2,65	2,23	0,42	0,00	1					1				0,44	0,95
	18:00	2,88	2,47	0,42	0,00	1					1				0,44	0,98
	19:00	3,08	2,66	0,42	0,00	1					1				0,44	0,99
	20:00	3,26	2,84	0,42	0,00	1					1			1	0,44	0,99
	21:00	3,42	3,00	0,42	0,01	1					1			1	0,44	0,99
	22:00	3,17	2,76	0,40	0,01	1					1			1	0,44	0,96
	23:00	2,88	2,50	0,38	0,00	1					1			1	0,44	0,88

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης