

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 30/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,84	1,26	0,88	0,70		1								0,89	0,97
	01:00	2,49	1,12	0,85	0,52		1								0,87	0,89
	02:00	2,33	1,20	0,81	0,32		1								0,82	0,81
	03:00	2,21	1,42	0,77	0,02		1								0,77	0,77
	04:00	2,20	1,42	0,76	0,02		1								0,77	0,77
	05:00	2,24	1,44	0,78	0,02		1								0,78	0,78
	06:00	2,48	1,26	0,86	0,37		1								0,86	0,86
	07:00	2,86	1,23	0,96	0,67		1								0,97	0,97
	08:00	3,09	1,10	0,98	1,01		1								0,98	0,98
	09:00	3,25	1,16	0,98	1,12		1								0,99	0,99
	10:00	3,32	1,13	0,98	1,22		1								0,99	0,99
	11:00	3,32	1,13	0,97	1,21		1								0,99	0,99
	12:00	3,21	1,06	0,84	1,31		1								0,86	0,97
	13:00	3,30	1,29	0,90	1,12		1								0,97	0,99
	14:00	3,34	1,60	0,63	1,11		1								0,67	0,99
	15:00	3,50	2,07	0,61	0,82	1	1								0,64	0,88
	16:00	3,66	2,78	0,47	0,41	1	1								0,64	0,85
	17:00	3,81	3,18	0,21	0,41	1	1								0,64	0,82
	18:00	4,15	3,28	0,07	0,80	1	1								0,72	0,76
	19:00	4,25	2,68	0,18	1,39	1	1								0,76	0,76
	20:00	4,17	1,49	0,08	2,61		1								0,83	0,84
	21:00	3,91	1,26	0,12	2,53		1								0,81	0,81
	22:00	3,68	1,26	0,10	2,32		1								0,98	0,98
	23:00	3,34	1,41	0,04	1,88		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε όλη μέρα έντονη αστάθεια ανέμου. Μειώθηκε το πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω εντονης κακοκαιρίας . Λόγω της κακοκαιρίας εντάχθηκε και η G1 από τις 15:15 - 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης