

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 30/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,58	2,14	0,43	0,02		1				1				0,50	0,91
	01:00	2,27	1,80	0,46	0,02		1				1				0,50	0,78
	02:00	2,17	1,72	0,46	0,00		1								0,50	0,78
	03:00	2,17	1,72	0,46	0,00		1								0,50	0,78
	04:00	2,10	1,61	0,49	0,00		1								0,50	0,74
	05:00	2,08	1,60	0,46	0,02		1								0,50	0,73
	06:00	2,09	1,65	0,43	0,02		1								0,50	0,73
	07:00	2,19	1,91	0,26	0,02		1								0,50	0,76
	08:00	2,47	2,10	0,35	0,02		1				1				0,38	0,86
	09:00	2,65	2,36	0,27	0,02		1				1				0,30	0,93
	10:00	3,00	2,70	0,28	0,02		1				1	1			0,30	0,98
	11:00	3,27	3,04	0,21	0,02		1				1	1			0,30	0,99
	12:00	3,63	3,37	0,24	0,02	1	1				1	1			0,30	0,96
	13:00	3,79	3,51	0,26	0,02	1	1								0,30	0,99
	14:00	3,66	3,35	0,29	0,02	1	1								0,30	0,99
	15:00	3,61	3,34	0,25	0,02	1	1								0,30	0,99
	16:00	3,21	2,87	0,31	0,02	1	1								0,35	0,98
	17:00	3,02	2,75	0,25	0,02	1	1								0,40	0,97
	18:00	3,12	2,87	0,24	0,02	1	1								0,40	0,98
	19:00	3,39	3,11	0,27	0,02	1	1								0,40	0,99
	20:00	3,85	3,52	0,31	0,02	1	1								0,40	0,99
	21:00	3,83	3,52	0,29	0,02	1	1								0,40	0,99
	22:00	3,66	3,39	0,26	0,02	1	1								0,40	0,99
	23:00	3,29	3,09	0,19	0,02	1	1								0,40	0,99

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης