

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 30/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,76	1,77	0,57	0,41	1									0,59	0,97
	01:00	2,46	1,88	0,57	0,01	1									0,59	0,91
	02:00	2,29	1,71	0,58	0,00	1									0,59	0,87
	03:00	2,16	1,59	0,58	0,00	1									0,59	0,85
	04:00	2,13	1,56	0,58	0,00	1									0,59	0,84
	05:00	2,13	1,55	0,58	0,00	1									0,59	0,83
	06:00	2,31	1,73	0,58	0,00	1									0,59	0,87
	07:00	2,63	2,06	0,58	0,00	1					1				0,59	0,94
	08:00	2,84	2,27	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	09:00	2,89	2,32	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	10:00	3,21	2,63	0,58	0,00	1					1				0,59	0,99
	11:00	3,33	2,75	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	12:00	3,17	2,60	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,98
	13:00	3,18	2,60	0,58	0,00	1					1				0,59	0,99
	14:00	3,18	2,61	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	15:00	3,14	2,56	0,58	0,00	1					1				0,59	0,98
	16:00	3,24	2,67	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,98
	17:00	3,25	2,67	0,58	0,00	1					1	1			0,59	0,99
	18:00	3,28	2,11	0,58	0,59	1					1				0,59	0,94
	19:00	3,57	2,00	0,58	0,99	1					1				0,59	0,98
	20:00	4,01	2,24	0,57	1,20	1					1				0,59	0,99
	21:00	4,06	2,28	0,57	1,20	1					1				0,59	0,99
	22:00	3,74	2,16	0,57	1,00	1					1				0,59	0,99
	23:00	3,34	2,25	0,58	0,52	1					1				0,59	0,99

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης