

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 31/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,03	1,32	0,12	1,59		1								0,98	0,98
	01:00	2,61	1,31	0,06	1,24		1								0,81	0,80
	02:00	2,38	1,41	0,02	0,95		1								0,78	0,79
	03:00	2,26	1,35	0,01	0,90		1								0,74	0,74
	04:00	2,25	1,37	0,00	0,88		1								0,73	0,73
	05:00	2,26	1,37	0,00	0,89		1								0,74	0,74
	06:00	2,48	1,60	0,00	0,88		1								0,83	0,83
	07:00	2,86	1,91	0,00	0,95		1								0,91	0,91
	08:00	3,09	1,84	0,00	1,25		1								0,89	0,89
	09:00	3,00	1,43	0,00	1,58		1								0,76	0,75
	10:00	3,00	1,23	0,00	1,77		1								0,70	0,70
	11:00	3,06	1,36	0,00	1,70		1								0,69	0,65
	12:00	2,97	1,30	0,00	1,67		1								0,51	0,53
	13:00	3,05	1,15	0,03	1,88		1								0,72	0,72
	14:00	3,10	1,22	0,07	1,81		1								0,73	0,73
	15:00	3,34	1,25	0,29	1,81		1								0,85	0,85
	16:00	3,31	1,24	0,27	1,80		1								0,81	0,81
	17:00	3,62	1,12	0,54	1,96		1								0,86	0,86
	18:00	4,13	1,30	0,47	2,36		1								0,91	0,91
	19:00	4,21	1,11	0,60	2,50		1								0,90	0,90
	20:00	4,17	1,21	0,57	2,39		1								0,92	0,92
	21:00	3,97	1,28	0,49	2,19		1								0,91	0,91
	22:00	3,65	1,37	0,45	1,83		1								0,93	0,93
	23:00	3,33	1,39	0,55	1,39		1								0,95	0,95

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης