

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 31/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,80	2,62	0,16	0,02	1	1								0,40	0,77
	01:00	2,39	2,13	0,24	0,02		1				1				0,65	0,67
	02:00	2,20	1,93	0,26	0,01		1				1				0,69	0,69
	03:00	2,12	1,72	0,38	0,02		1								0,74	0,74
	04:00	2,08	1,73	0,33	0,02		1								0,73	0,73
	05:00	2,11	1,43	0,67	0,02		1								0,74	0,74
	06:00	2,22	1,48	0,72	0,02		1								0,78	0,78
	07:00	2,56	1,68	0,86	0,02		1								0,89	0,89
	08:00	2,83	1,90	0,92	0,02		1				1				0,97	0,98
	09:00	2,89	1,96	0,91	0,02		1				1				0,98	0,98
	10:00	2,91	1,99	0,91	0,02		1				1				0,98	0,98
	11:00	3,10	2,28	0,81	0,02		1				1				0,99	0,99
	12:00	3,32	2,87	0,43	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	13:00	3,41	2,90	0,49	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	14:00	3,32	2,93	0,37	0,02		1				1	1			0,99	0,99
	15:00	3,18	2,76	0,41	0,02		1				1	1			0,98	0,99
	16:00	3,16	2,69	0,45	0,02		1				1	1			0,98	0,98
	17:00	3,42	2,83	0,57	0,02		1				1	1			0,97	0,99
	18:00	3,57	2,97	0,58	0,02		1				1	1			0,69	0,99
	19:00	3,88	3,19	0,67	0,02		1				1	1			0,69	0,99
	20:00	4,00	3,31	0,67	0,02		1				1	1			0,69	0,99
	21:00	3,96	3,35	0,60	0,01		1				1	1			0,69	0,99
	22:00	3,56	3,30	0,24	0,02	1	1					1	1		0,56	0,92
	23:00	3,15	2,96	0,18	0,02	1	1						1		0,49	0,79

Παρατηρήσεις

Μέχρι τη 01:00 και από τις 18:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης