

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 31/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,44	2,26	0,15	0,03	1						1			0,44	0,88
	01:00	2,27	1,95	0,29	0,03	1						1			0,44	0,94
	02:00	2,13	1,83	0,27	0,03	1									0,44	0,84
	03:00	2,06	1,86	0,17	0,03	1									0,44	0,82
	04:00	2,07	1,84	0,21	0,03	1									0,44	0,83
	05:00	2,02	1,62	0,37	0,03	1									0,44	0,82
	06:00	2,15	1,71	0,41	0,03	1									0,44	0,84
	07:00	2,27	1,90	0,35	0,03	1									0,44	0,87
	08:00	2,52	2,07	0,42	0,03	1									0,44	0,93
	09:00	2,80	2,34	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	10:00	3,00	2,56	0,41	0,03	1						1			0,44	0,99
	11:00	2,99	2,57	0,39	0,03	1						1			0,44	0,99
	12:00	2,92	2,49	0,39	0,03	1						1			0,44	0,99
	13:00	3,03	2,63	0,37	0,03	1						1			0,44	0,99
	14:00	3,14	2,85	0,26	0,03	1						1			0,44	0,99
	15:00	2,93	2,49	0,41	0,03	1						1			0,44	0,99
	16:00	2,77	2,32	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	17:00	2,80	2,38	0,39	0,03	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,97	2,55	0,39	0,03	1						1			0,44	0,99
	19:00	2,97	2,53	0,42	0,03	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,24	2,83	0,38	0,03	1						1			0,44	0,99
	21:00	3,39	3,23	0,13	0,03	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,13	2,80	0,29	0,03	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	2,80	2,37	0,40	0,03	1						1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης