

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 4/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,24	1,78	0,42	1,03	1									0,94	0,98
	01:00	2,92	1,77	0,44	0,71	1									0,99	0,99
	02:00	2,62	1,57	0,55	0,51	1									0,93	0,92
	03:00	2,47	1,86	0,59	0,02	1					1				0,87	0,87
	04:00	2,42	1,82	0,59	0,00	1									0,85	0,85
	05:00	2,40	1,92	0,48	0,00	1									0,84	0,84
	06:00	2,51	2,14	0,36	0,01	1					1				0,87	0,88
	07:00	2,64	1,95	0,17	0,52	1									0,88	0,88
	08:00	3,00	1,56	0,13	1,31	1									0,83	0,83
	09:00	3,35	1,51	0,14	1,71	1									0,86	0,86
	10:00	3,65	1,75	0,09	1,80	1									0,93	0,93
	11:00	3,79	1,78	0,11	1,90	1									0,95	0,95
	12:00	3,86	1,85	0,01	2,00	1									0,94	0,94
	13:00	3,93	1,87	0,05	2,00	1									0,96	0,96
	14:00	3,76	1,75	0,00	2,00	1									0,91	0,91
	15:00	3,76	1,76	0,00	2,00	1									0,91	0,91
	16:00	3,87	1,77	0,00	2,10	1									0,91	0,92
	17:00	4,29	1,90	0,01	2,39	1									0,96	0,95
	18:00	4,55	1,85	0,00	2,70	1									0,95	0,95
	19:00	4,57	1,87	0,00	2,70	1									0,96	0,95
	20:00	4,45	1,85	0,00	2,60	1									0,94	0,94
	21:00	4,20	1,79	0,00	2,40	1									0,93	0,93
	22:00	3,90	1,89	0,00	2,01	1									0,95	0,95
	23:00	3,63	2,02	0,00	1,61	1									0,97	0,97

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης