

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/2/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,84	1,39	0,03	1,42	1									0,76	0,76
	01:00	2,55	1,40	0,05	1,11	1									0,73	0,73
	02:00	2,38	1,44	0,04	0,90	1									0,72	0,72
	03:00	2,28	1,73	0,04	0,51	1									0,79	0,79
	04:00	2,25	1,68	0,06	0,50	1									0,78	0,78
	05:00	2,24	1,61	0,13	0,50	1									0,78	0,78
	06:00	2,52	1,58	0,17	0,77	1									0,83	0,83
	07:00	2,95	1,74	0,17	1,04	1									0,94	0,95
	08:00	3,29	1,78	0,25	1,25	1									0,98	0,98
	09:00	3,19	1,58	0,16	1,45	1									0,00	0,91
	10:00	2,63	1,50	0,12	1,01		1								0,00	0,00
	11:00	3,19	3,19	0,00	0,00	1	1								0,00	0,00
	12:00	3,10	2,81	0,25	0,04	1	1								0,31	0,00
	13:00	5,70	3,71	0,64	1,34	1	1				1				0,68	0,97
	14:00	4,18	1,61	0,70	1,87		1								0,72	0,99
	15:00	4,11	1,53	0,71	1,87		1								0,72	0,99
	16:00	4,08	1,50	0,71	1,87		1								0,72	0,99
	17:00	4,19	1,62	0,71	1,87		1								0,72	0,99
	18:00	4,57	1,72	0,71	2,14		1								0,72	0,99
	19:00	4,74	1,66	0,72	2,36		1								0,73	0,99
	20:00	4,68	1,44	0,87	2,37		1								0,87	0,99
	21:00	4,44	1,32	0,98	2,14		1								0,99	0,99
	22:00	4,13	1,33	0,98	1,82		1								0,99	0,99
	23:00	3,65	1,52	0,98	1,15		1								0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Στις 10:37-10:48 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης