

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/3/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,18	1,11	0,98	1,10		1								0,99	0,99
	01:00	2,90	1,21	0,96	0,73		1								0,98	0,98
	02:00	2,69	1,14	0,93	0,62		1								0,94	0,94
	03:00	2,55	1,08	0,88	0,58		1								0,89	0,89
	04:00	2,49	1,33	0,83	0,32		1								0,87	0,87
	05:00	2,53	1,33	0,87	0,32		1								0,88	0,88
	06:00	2,74	1,28	0,95	0,52		1								0,95	0,96
	07:00	3,16	1,48	0,95	0,72		1								0,99	0,99
	08:00	3,39	1,37	0,80	1,21		1								0,82	0,99
	09:00	3,51	1,23	0,92	1,36		1								0,93	0,99
	10:00	3,54	1,30	0,86	1,37		1								0,89	0,98
	11:00	3,48	1,22	0,87	1,38		1								0,89	0,98
	12:00	3,52	1,22	0,87	1,43		1								0,89	0,98
	13:00	3,50	1,15	0,87	1,48		1								0,89	0,98
	14:00	3,53	1,14	0,87	1,52		1								0,89	0,98
	15:00	3,50	1,17	0,88	1,46		1								0,89	0,98
	16:00	3,59	1,29	0,88	1,42		1								0,89	0,99
	17:00	3,91	1,47	0,88	1,56		1								0,89	0,99
	18:00	4,46	1,73	0,87	1,85		1								0,89	0,99
	19:00	4,91	1,82	0,81	2,27		1								0,82	0,99
	20:00	4,82	1,70	0,80	2,32		1								0,81	0,99
	21:00	4,53	1,50	0,71	2,32		1								0,81	0,99
	22:00	4,19	1,38	0,68	2,13		1								0,81	0,98
	23:00	3,72	1,38	0,60	1,74		1								0,81	0,98

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Από τις 08:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης