

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 4/4/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,93	2,26	0,65	0,02	1						1			0,69	0,98
	01:00	2,59	1,98	0,59	0,02	1						1			0,69	0,94
	02:00	2,35	1,70	0,63	0,02	1						1			0,68	0,89
	03:00	2,32	1,63	0,68	0,02	1									0,69	0,88
	04:00	2,29	1,60	0,68	0,02	1									0,69	0,87
	05:00	2,28	1,59	0,68	0,02	1									0,69	0,87
	06:00	2,43	1,74	0,67	0,02	1									0,69	0,90
	07:00	2,88	2,24	0,63	0,02	1					1				0,69	0,98
	08:00	2,99	2,42	0,55	0,01	1					1				0,69	0,99
	09:00	2,91	2,37	0,53	0,02	1					1				0,97	0,98
	10:00	2,80	2,47	0,31	0,02	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,71	2,57	0,14	0,00	1					1				0,95	0,95
	12:00	2,62	2,28	0,08	0,26	1					1				0,86	0,85
	13:00	2,57	1,85	0,06	0,66	1									0,79	0,80
	14:00	2,56	1,57	0,09	0,90	1									0,82	0,82
	15:00	2,49	1,38	0,11	1,00	1									0,74	0,74
	16:00	2,49	1,49	0,10	0,90	1									0,77	0,78
	17:00	2,74	1,54	0,19	1,02	1									0,87	0,87
	18:00	2,93	1,35	0,35	1,23	1									0,86	0,86
	19:00	3,35	1,45	0,44	1,46	1									0,94	0,94
	20:00	3,73	1,85	0,27	1,61	1									0,98	0,98
	21:00	3,66	1,96	0,20	1,50	1									0,99	0,99
	22:00	3,46	2,08	0,17	1,21	1					1				0,91	0,91
	23:00	3,22	2,39	0,13	0,71	1					1				0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Εγιναν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του ΥΒΣ λόγω ευστάθειας του συστήματος. Μέχρι τις 09:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης