

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 4/6/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,53	2,20	0,33	0,00	1					1				0,44	0,93
	01:00	2,30	1,96	0,33	0,01	1					1				0,44	0,86
	02:00	2,16	1,90	0,25	0,01	1					1				0,44	0,78
	03:00	2,13	1,95	0,18	0,00	1									0,44	0,84
	04:00	2,15	1,81	0,34	0,00	1					1				0,44	0,79
	05:00	2,12	1,70	0,42	0,01	1									0,44	0,84
	06:00	2,24	1,81	0,42	0,01	1									0,44	0,86
	07:00	2,45	2,03	0,42	0,01	1					1				0,44	0,91
	08:00	2,67	2,25	0,41	0,01	1					1				0,44	0,95
	09:00	2,80	2,38	0,41	0,00	1					1				0,44	0,98
	10:00	2,91	2,52	0,40	0,00	1					1				0,44	0,98
	11:00	2,97	2,67	0,30	0,00	1					1	1			0,44	0,99
	12:00	3,03	2,74	0,05	0,25	1					1	1			0,44	0,92
	13:00	3,03	2,58	0,05	0,40	1					1	1			0,44	0,91
	14:00	2,92	2,48	0,05	0,40	1						1			0,44	0,94
	15:00	2,81	2,27	0,05	0,50	1						1			0,44	0,98
	16:00	2,76	2,31	0,05	0,41	1						1			0,44	0,98
	17:00	2,83	2,37	0,05	0,41	1						1			0,44	0,99
	18:00	2,97	2,42	0,05	0,50	1						1			0,44	0,99
	19:00	3,15	2,70	0,04	0,41	1						1			0,44	0,99
	20:00	3,33	2,88	0,04	0,41	1					1	1			0,44	0,99
	21:00	3,61	3,16	0,04	0,40	1					1	1			0,44	0,99
	22:00	3,34	2,90	0,04	0,40	1					1	1			0,44	0,99
	23:00	3,04	2,59	0,04	0,41	1					1	1			0,44	0,92

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης