

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 5/1/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,19	1,97	0,01	1,21	1					1				0,77	0,76
	01:00	2,85	1,94	0,01	0,91	1					1				0,74	0,75
	02:00	2,65	1,84	0,00	0,80	1									0,90	0,90
	03:00	2,55	2,04	0,00	0,51	1									0,88	0,88
	04:00	2,44	2,42	0,00	0,01	1					1				0,85	0,85
	05:00	2,42	2,41	0,01	0,00	1					1				0,84	0,84
	06:00	2,45	2,36	0,08	0,00	1					1				0,86	0,86
	07:00	2,61	2,04	0,15	0,42	1									0,88	0,87
	08:00	2,92	1,80	0,26	0,86	1									0,97	0,97
	09:00	3,19	1,81	0,26	1,12	1									0,98	0,98
	10:00	3,10	1,41	0,38	1,31	1									0,91	0,91
	11:00	3,17	1,55	0,42	1,20	1									0,97	0,97
	12:00	3,21	1,49	0,51	1,21	1									0,98	0,98
	13:00	3,20	1,51	0,48	1,21	1									0,98	0,98
	14:00	3,20	1,33	0,67	1,21	1									0,98	0,98
	15:00	3,30	1,23	0,57	1,50	1									0,82	0,81
	16:00	3,48	1,23	0,60	1,64	1									0,85	0,85
	17:00	3,86	1,12	0,70	2,03	1									0,83	0,83
	18:00	4,06	1,20	0,60	2,27	1									0,80	0,80
	19:00	4,08	1,35	0,43	2,30	1									0,78	0,78
	20:00	4,17	1,28	0,43	2,46	1									0,80	0,80
	21:00	3,98	1,00	0,29	2,69	1									0,79	0,79
	22:00	3,75	1,24	0,20	2,32	1									0,82	0,83
	23:00	3,47	1,47	0,17	1,83	1					1				0,72	0,72

Παρατηρήσεις

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης