

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/2/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	3,17	1,34	0,98	0,85		1								0,99	0,99	
	01:00	2,79	1,35	0,96	0,48		1								0,97	0,97	
	02:00	2,60	1,38	0,90	0,32		1								0,91	0,91	
	03:00	2,45	1,28	0,85	0,32		1								0,86	0,86	
	04:00	2,45	1,29	0,85	0,32		1								0,85	0,86	
	05:00	2,50	1,32	0,87	0,32		1								0,88	0,88	
	06:00	2,75	1,49	0,95	0,32		1								0,95	0,95	
	07:00	3,27	1,75	0,58	0,94		1								0,74	0,98	
	08:00	3,64	1,72	0,68	1,24		1								0,69	0,99	
	09:00	3,82	1,68	0,68	1,46		1								0,69	0,99	
	10:00	3,98	1,69	0,68	1,62		1								0,69	0,99	
	11:00	4,16	1,59	0,96	1,62		1								0,97	0,99	
	12:00	4,30	1,70	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	13:00	4,34	1,75	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	14:00	4,33	1,74	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	15:00	4,32	1,72	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	16:00	4,38	1,79	0,98	1,62		1								0,99	0,99	
	17:00	4,62	1,53	0,98	2,11		1								0,99	0,99	
	18:00	5,05	1,79	0,98	2,29		1								0,99	0,99	
	19:00	5,06	1,67	0,98	2,42		1								0,99	0,99	
	20:00	4,97	1,78	0,98	2,22		1								0,99	0,99	
	21:00	3,18	2,32	0,51	0,35	1	1							1		0,70	0,43
	22:00	4,29	3,71	0,58	0,00	1	1							1		0,67	0,71
	23:00	3,81	3,28	0,53	0,00		1							1		0,76	0,99

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στις 21:10 - 21:22 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ λόγω βραχυκυκλώματος στη διασυνδετική γραμμή του ΥΒΕ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης